



正本

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2019-S-0043

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区实验小学

检验类别: 企业委托

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章





检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	企业委托
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区实验小学			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区罗秀东路 126 号		
	邮编	/	电话	13611700963
生产单位	/			
样品数量	500mL×10 瓶, 2L×20 瓶	保存方式	常温	
样品状态描述	无色透明液体			
样品接收日期	2019 年 1 月 16 日	报告完成日期	2019 年 2 月 12 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准			
检验结论	经检验，该批样品本次所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。详见本报告检验结果汇总页。  签发日期：2019 年 02 月 12 日			
备注	抽样人员：朱夏晖、陈浩 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

编制

殷露琳

审核

余志清

批准

陈伶燕



检验检测报告

样品编号： 2019-S-0043-1

抽样地点： 1#楼2楼（2号机）

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.82	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	150	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	266	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.3	0.13	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤1.0	0.052	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.89	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(<2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-2

抽样地点: 1#楼1楼(1号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.84	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	142	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	269	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.3	0.14	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤1.0	0.050	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬 (六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.91	符合
24	挥发酚类 (以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (< 2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-3

抽样地点: 2#楼 3 楼 (9 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.03	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.10	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.09	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	149	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	274	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.15	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.050	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.92	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (< 2)	符合

续下页



接上页

样品编号： 2019-S-0043-4

抽样地点： 2#楼 2 楼（4 号机）

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.83	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.17	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤250	0.12	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	155	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	263	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.3	0.14	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤1.0	0.051	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页

接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.94	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-5

抽样地点: 2#楼 1 楼 (3 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.81	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.19	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.12	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	155	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	255	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.15	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.048	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.96	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (< 2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-6

抽样地点: 3#楼3楼(10号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.05	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.17	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.10	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度(以CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	145	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	259	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.16	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.11	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.94	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(<2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-7

抽样地点: 3#楼 2 楼 (6 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.88	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.17	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.21	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	149	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	248	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.15	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.12	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (< 0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (< 0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (< 0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (< 0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (< 0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (< 0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.94	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (< 0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (< 0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (< 0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (< 0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (< 0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	96	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (< 2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-8

抽样地点: 3#楼 1 楼 (5 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.09	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.17	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.11	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO_3 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	158	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	252	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.15	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.12	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.90	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤 剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-9

抽样地点: 4#楼 2 楼 (8 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浑浊度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.09	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.18	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.13	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO ₃ 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	151	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	263	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.17	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.12	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬(六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.92	符合
24	挥发酚类(以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	<1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

续下页



接上页

样品编号: 2019-S-0043-10

抽样地点: 2#楼 4 楼 (7 号机)

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	色度,度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤ 15	未检出 (<5)	符合
02	浊光度,NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤ 1	未检出 (<0.5)	符合
03	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异味、异味	无异味、异味	符合
04	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于 6.5 且不大于 8.5	6.87	符合
06	氯化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.18	符合
07	硫酸盐,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 250	0.12	符合
08	氟化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	≤ 1.0	未检出 (<0.05)	符合
09	总硬度 (以 CaCO_3 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤ 450	148	符合
10	溶解性总固体,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤ 1000	267	符合
11	铝,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.1)	≤ 0.2	未检出 (<0.008)	符合
12	铁,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.3	0.17	符合
13	锰,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 0.1	未检出 (<0.079)	符合
14	铜,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.1)	≤ 1.0	未检出 (<0.005)	符合
15	锌,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (4.2.1)	≤ 1.0	0.13	符合
16	镉,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	≤ 0.005	未检出 (<0.0005)	符合

续下页



接上页

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
17	铅,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0025)	符合
18	硒,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.0004)	符合
19	银,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (12.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.0025)	符合
20	汞,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	≤ 0.001	未检出 (<0.0001)	符合
21	铬 (六价),mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.004)	符合
22	砷,mg/L	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	≤ 0.01	未检出 (<0.001)	符合
23	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计),mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤ 3	0.95	符合
24	挥发酚类 (以苯酚 计),mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤ 0.002	未检出 (<0.002)	符合
25	氰化物,mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤ 0.05	未检出 (<0.002)	符合
26	三氯甲烷,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.06	未检出 (<0.0002)	符合
27	四氯化碳,mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤ 0.002	未检出 (<0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂,mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤ 0.3	未检出 (<0.050)	符合
29	菌落总数,CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤ 100	< 1	符合
30	总大肠菌 群,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (<2)	符合

---报告结束---