



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2025-S-14638

检验类型: 8月学期检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市徐汇区徐汇实验小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

样品名称	直饮水	任务类别	委托检验
型号规格	散装	商标	/
生产日期/批号	/	样品等级	/
受检单位	上海市徐汇区徐汇实验小学	邮编	/
地址	上海市徐汇区罗秀东路126号	电话	18521794158
生产单位	/		
抽样日期	2025年08月08日	抽样人员	邵俊鹏、杨廷化
样品数量	各1L	保存方式	冷藏
样品状态描述	液体		
样品接收日期	2025年08月08日	报告完成日期	2025年08月13日
判定标准	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 签发日期：2025年08月13日		
备注	本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

编制：

姜制强

审核：

吴文娟

批准：

余强



检验检测报告

样品编号：2025-S-14638-1 直饮水

[抽样地点：1#楼2楼（2号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	33	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.15	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.72	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000709	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000460	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.17	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00935	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0454	合格

——转下页——



样品编号：2025-S-14638-2 直饮水

[抽样地点：1#楼1楼（1号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.14	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.62	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000154	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000288	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.16	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00552	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0329	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-3 直饮水

[抽样地点：2#楼3楼（9号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.16	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.80	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000256	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000880	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.17	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00579	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0734	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-4 直饮水

[抽样地点：2#楼2楼（4号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	3	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.14	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.74	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000218	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000156	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.16	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00469	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0885	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-14638-5 直饮水

[抽样地点: 2#楼1楼(3号机)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.15	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.58	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000168	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度: 0.00007)	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.18	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00211	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0436	合格

—转下页—



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-6 直饮水

[抽样地点：3#楼3楼（10号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.14	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.61	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.0000919	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度：0.00007)	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.16	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.00174	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0526	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-7 直饮水

[抽样地点：3#楼2楼（6号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	14	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.16	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.79	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000601	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000440	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.17	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0137	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.201	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-8 直饮水

[抽样地点：3#楼1楼（5号机）]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	5	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.15	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.69	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000690	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000555	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.15	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0112	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0528	合格

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-9 直饮水

[抽样地点：3#楼4楼]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	未检出	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.16	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.59	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000552	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000508	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.14	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0106	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0450	合格

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-14638-10 直饮水

[抽样地点: 2#楼4楼(7号机)]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	6	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度: 5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值: 0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.14	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.64	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000588	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000527	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.15	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0101	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0467	合格

—转下页—



——接上页——

样品编号：2025-S-14638-11 水源水

[抽样地点：对照实验]

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1)	≤100	5	合格
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023(5.1)	不应检出	未检出	合格
3	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2023(4)	≤15	未检出(最低检测色度：5)	合格
4	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	未检出(最低检测值：0.5)	合格
5	臭和味	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
6	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023(7)	无	无	合格
7	pH	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	7.20	合格
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	0.66	合格
9	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.4)	≤0.01	0.000680	合格
10	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.3)	≤0.01	0.000497	合格
11	总氯 mg/L	GB/T 5750.11-2023(5.1)	≥0.05	0.21	合格
12	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.6)	≤1.0	0.0114	合格
13	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.4)	≤1.0	0.0437	合格

——报告结束——