标题	**化学&微生物测试**
测试地点	**TÜV SÜD 中国** 南德商品检测（上海）有限公司 中国.上海闵行区都会路 4903 号 B 幢 3/4 楼 邮编:201108
委托方名称	**上海市徐汇区徐汇实验小学**
委托方地址	上海市徐汇区罗秀东路 126 号
测试周期	09-09-2026~14-09-2026
结果总结	参照 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

TÜV SÜD PRODUCTS TESTING (SHANGHAI) CO., LTD. 南德商品检测(上海)有限公司 检测报告专用章 < 1 >

报告起草

(Zhou Chenbing)
报告起草人

授权签字

(Zhang Chuang)
授权签字人

备注: (1)遵循南德认证检测（中国）有限公司“一般条款和条件”，完整版内容请访问： https://www.tuvsud.com/en/terms-and-conditions
(2)本报告结果仅对测试样品负责。
(3)未经本实验室书面批准，不得部分复制本检测报告。
(4)测量不确定度免责声明：除另有协议外，合格或不合格的结论是基于测试结果给出的，没有考虑测量不确定度。
请注意，实验室已依据 ISO/IEC 17025 要求对每个测试方法进行了测量不确定度评定。通过对测量不确定度考量，可能会发现测试结果既不能被判定为合格，也不能被判定为不合格。
(5) 本报告未加盖 CMA 标志时，不具有社会公正证明作用，仅供申请人内部参考使用。

Chemical/Microbiology Laboratory:
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.
B-4/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District
Shanghai
201108
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375
Fax : +86 (21) 6037 6345
Email: food.chem@tuvsud.com
Webpage: www.tuvsud.com

Regional Head Office:
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
No.151 Heng Tong Road Shanghai
200 070 P.R.China

样品来源/ 收样日期/ 测试日期

现场采样/ 09-09-2026/ 09-09-2026

样品由客户提供并描述如下

样品编号	样品名称	学校名称	样品规格
7216011757-1-8~-10-8	饮水机水样	上海市徐汇区徐汇实验小学	瓶装水样

测试结果

直饮水机点位名称	样品编号	测试项目	单位	测试方法	测试结果	卫生要求 (GB 5749-2022)	判定
1 号楼 1F 净水机	7216011757-1-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.20	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
1 号楼 2F 净水机	7216011757-2-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.20	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
2 号楼 1F 净水机	7216011757-3-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.20	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

Chemical/Microbiology Laboratory:
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.
B-4/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District
Shanghai
201108
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375
Fax : +86 (21) 6037 6345
Email: food.chem@tuvsud.com
Webpage: www.tuvsud.com

Regional Head Office:
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
No.151 Heng Tong Road Shanghai
200 070 P.R.China

直饮水机点位名称	样品编号	测试项目	单位	测试方法	测试结果	卫生要求(GB 5749-2022)	判定
2 号楼 2F 净水机	7216011757-4-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.27	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
3 号楼 1F 净水机	7216011757-5-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.24	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
3 号楼 2F 净水机	7216011757-6-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.16	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
2 号楼 3F 净水机	7216011757-7-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.12	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
2 号楼 4F 净水机	7216011757-8-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.36	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	6	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

Chemical/Microbiology Laboratory:
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.
B-4/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District
Shanghai
201108
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375
Fax : +86 (21) 6037 6345
Email: food.chem@tuvsud.com
Webpage: www.tuvsud.com

Regional Head Office:
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
No.151 Heng Tong Road Shanghai
200 070 P.R.China

直饮水机点位名称	样品编号	测试项目	单位	测试方法	测试结果	卫生要求(GB 5749-2022)	判定
3 号楼 3F 净水机	7216011757-9-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.32	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	8	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格
3 号楼 4F 净水机	7216011757-10-8	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	<0.5	≤1	合格
		游离氯	mg/L	GBIT 5750.11-2023 4.1	<0.01	2 mg/L	合格
		高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GBIT 5750.7-2023 4.1	0.40	3 mg/L	合格
		菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	1	≤100	合格
		总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023	未检出	不应检出	合格

备注：CFU：菌落形成单位；MPN：最大可能数

-报告结束-

Chemical/Microbiology Laboratory:
TÜV SÜD Products Testing (Shanghai) Co., Ltd.
B-4/4, No.1999 Du Hui Road, Minhang District
Shanghai
201108
P.R. China

Phone : +86 (21) 6037 6375
Fax : +86 (21) 6037 6345
Email: food.chem@tuvsud.com
Webpage: www.tuvsud.com

Regional Head Office:
TUV SUD Certification and Testing (China) Co., Ltd.
No.151 Heng Tong Road Shanghai
200 070 P.R.China